

Memorial de Projeto de Iluminação – EX 00

Exposição “Amarelinha”

Local "Museu do Futebol"

27/03/2026

Esse memorial descritivo é parte integrante do projeto de iluminação da exposição “Amarelinha”. Reúne informações detalhadas sobre os equipamentos utilizados no projeto e acessórios necessários para a instalação. O documento está organizado em 5 partes que são:

1. Equipamentos
2. Acessórios
3. Instalação
4. Cronograma de montagem e exposição
5. Considerações finais

1. EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO

ITEM 1) LOCAÇÃO

Quantidade: **28**

Descrição do equipamento: refletor cano longo para lâmpada AR 111 10° LED;

Acessórios: portagel + barndoor com 4 abas pintado de preto

Cor do equipamento: preto

Especificações da lâmpada: 10°, 11W, 3000k, 240V.

Marcas lâmpadas: Stella

Fixação: trilho eletrificado

ITEM 2) LOCAÇÃO

Quantidade: **84**

Descrição do equipamento: refletor cano longo para lâmpada AR 111 24° LED;

Acessórios: portagel

Cor do equipamento: preto

Especificações da lâmpada: 24°, 11W, 3000k, 240V.

Marcas lâmpadas: Stella

Fixação: trilho eletrificado

ITEM 3) **LOCAÇÃO**

Quantidade: **40**

Descrição do equipamento: refletor mini Elipsoidal gallery 36° LED

Acessórios: porta gel

Cor do equipamento: preto

Especificações da luminária: 36°, 14W, 3000k, 240V. IRC>80

Fixação: trilho eletrificado

ITEM 4) **EXISTENTE NO MUSEU**

Quantidade: **4**

Descrição do equipamento: projetor nix Art / Lightsource

Acessórios: lente 10°, 30°, 40°, oval, barndoor

Cor do equipamento: existente

Especificações da luminária: 10°, 21W, 3000k, 240V. IRC>80 com dimmer on-board

Fixação: trilho eletrificado stucchi


ITEM 5) **LOCAÇÃO**

Quantidade: **60 metros lineares, divididos trechos variados**

Descrição do equipamento: perfilado metálico posicionado no chão, com perfil com difusor baixo com fita LED instalada dentro do perfilado (ver croquis).

Especificações da fonte luminosa: 15W/m, 3000k, IRC>80, 240V dimerizável com dimmer em local acessível

Fixação: instalada na expografia, no chão



ITEM 6) **LOCAÇÃO**

Descrição do equipamento: Trilho eletrificado trifásico, rígido, para vencer vãos entre estruturas. OBS: outros padrões de trilho podem ser usados, desde que uma estrutura auxiliar de perfilados seja somada em toda a extensão dos trechos, para

dar estabilidade. O padrão do trilho deve ser compatível com os adaptadores dos refletores.

Cor do equipamento: preto

Fixação: abaixo da estrutura existente

Quantidade: **130 metros lineares, divididos trechos variados**

ITEM 7) **EXISTENTE NO MUSEU**

Descrição do equipamento: Trilho eletrificado 6 condutores (existente)

Cor do equipamento: cinza grafite

Marca: stucchi Onetrack Eurostandard sobrepor

Fixação: a definir

Quantidade:

3 trechos de 2,00m (existentes)

3 alimentadores + 3 ponteiros de acabamento

2. ACESSÓRIOS

- 10 folhas de filtro difusor Lee 253
- 10 folhas de filtro difusor Lee 251
- 1 folha de filtro difusor Lee 258
- 10 folhas de filtro corretivo Lee 218
- 10 folhas de filtro redutor Lee 209
- rolos de FITA BRANCA e PRETA própria para acabamento em equipamentos de iluminação
- escadas, andaimes para a montagem e afinação dos equipamentos
- fiação e acessórios necessários para a instalação e alimentação dos equipamentos e infraestrutura mencionados neste memorial, inclusive AC entre o quadro e os módulos pro-power e dimmer

3. INSTALAÇÃO

Realizar montagem e afinação de acordo com o projeto de iluminação que acompanha este memorial;

Incluir manutenção eventual para troca de lâmpadas queimadas e manutenção da afinação.

4. CRONOGRAMA DE MONTAGEM E EXPOSIÇÃO

Instalação: 3 dias

Afinação: 3 dias

Abertura: 21 de Maio de 2026

Encerramento: duração de 5 meses

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a) Todos os equipamentos devem ser aterrados;
- b) Todos os equipamentos devem estar em perfeita condição de uso
- c) Todas as lâmpadas devem atender às especificações de marcas e modelos especificados. Caso não atendam, serão rejeitadas.

Atenciosamente,
FERNANDA CARVALHO LIGHTING DESIGN